



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 153/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №12»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 153 от «24» марта 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 12»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Жукова, 33а.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области и иные эксперты, участие в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад №12» Игнатова Лада Юрьевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	В трехэтажном здании, утвержденная руководителем организации инструкция, регламентирующая порядок использования лифта, имеющего режим работы «транспортирование пожарных подразделений» не вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта. Кроме этого, в лифтовых холлах, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения, отсутствуют соответствующие средства индивидуальной защиты и связь с помещением пожарного поста, а так же не размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.	п.47 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 147	01.04.2022	
2	В трехэтажном здании, в нарушение п.6.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010, кабина лифта для пожарных не оборудована средствами для подключения к системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) между диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ), и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
3	В трехэтажном здании, в нарушение п.5.1.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.Б.1 и п.Б.2 приложения Б ГОСТ Р 52382-2010 в лифтовом холле на основном посадочном этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта, не предусмотрена ниша или шкаф, с переносной лестницей. Ниша или шкаф должны быть оснащены дверью, которая закрывается (отпирается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений". Размеры переносной лестницы должны позволять осуществить следующие действия: - перед переводом лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" пожарные должны	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

	достать эту лестницу и внести в кабину лифта; - с помощью указанной лестницы в аварийной ситуации пожарные могут подняться к люку в крыше кабины и открыв люк, выйти на эту крышу; - с крыши кабины с помощью указанной лестницы подняться к замку двери шахты и вручную открыть ее; - открыв дверь шахты, пожарные могут покинуть шахту, воспользовавшись указанной лестницей.			
4	В трехэтажном здании на втором этаже, лифтовой холл грузового лифта, не отделен с северной стороны здания от коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
5	В трехэтажном здании, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, в связи с заменой обычных дверей на противопожарные двери, мощность речевых пожарных оповещателей, либо их количество не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6	В актовом зале возле эвакуационного выхода размещено изделие в виде занавеса.	п.16 пп.ж, п.27 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 147	01.04.2022	
7	В трехэтажном здании в групповых ячейках № 1 и № 2, в нарушение п.4.3.5 СП 1.13130.2020, в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом образовавшаяся разность высот менее 0,45 м, не оборудована пандусом с уклоном не более 1:6.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
8	В трехэтажном здании не обеспечено категорирование по пожарной опасности ряда помещений, эксплуатирующихся под складское назначение, в том числе не определен класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С наружной стороны входных дверей указанных помещений, на видном месте отсутствуют соответствующие обозначения их категорий (за исключением помещений категории Д) и класс зон.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Начальник Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области подполковник внутренней службы
Бойко Евгений Викторович

Предписание № 1 - 153/1/1 от «27» апреля 2021 г. на 04 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.04.2021 г. для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Ростова-на-Дону «Детский сад №12» Игнатова Лада Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2021 г.


(подпись)